ПАСПОРТ

VZ-EM-70000-TUST2-6606040

Светильник Эмлайт 02-60-TU3/4-FA УХЛ1



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.33-029-29497914-2025

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
AC-EM-PG	Решётка на колпак для Эмлайт
AC-EM-PG2	Решётка на плоское стекло для Эмлайт
AC-EM-R	Отражатель для светильников серии Эмлайт
MC-EM-CH	Подвес на крюк для светильников серии Эмлайт
MC-EM-JK	Хомут для светильников Эмлайт
MC-EM-SR	Подвес поворотный для светильников серии Эмлайт
MC-EM-TS3/4	Подвес на горизонтальную трубу 3/4 с помощью универсальной скобы и хомутов для светильников серии Эмлайт
MC-EM-TU3/4	Универсальный комбинированный подвес на трубу 3/4, скоба для светильников серии Эмлайт
MC-EM-UB	Подвес потолочный, встраиваемый для светильников серии Эмлайт
MC-EM-US	Универсальная скоба для светильников серии Эмлайт

4. Указания по монтажу и эксплуатации

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.