

# VARTON

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "ВНИИС"

Артикул:

V1-A0-00170-01PR0-4001640

Наименование:

Св-к офис встр/накл 16 Вт 4000К  
595\*180\*50мм IP40 призма  
4 июня 2020 г.



ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	66	55	49	65	55	49	64	55	49	43
0.80	75	65	59	74	65	59	73	64	58	52
1.00	83	73	67	82	73	67	80	74	66	60
1.25	89	80	74	88	80	74	85	78	73	67
1.50	94	85	79	92	84	79	89	83	78	71
2.00	99	92	87	98	91	86	94	89	84	77
2.50	102	96	91	100	95	90	97	92	88	80
3.00	105	99	95	103	98	94	99	95	91	84
4.00	109	104	100	106	102	98	102	99	96	87
5.00	111	106	103	108	105	101	104	101	98	90

СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	16,1	17,4	16,3	17,6	17,8	16,5	17,9	16,8	18,1	18,3
3H	17,4	18,6	17,6	18,8	19,1	17,3	18,6	17,6	18,8	19
4H	18,1	19,2	18,4	19,5	19,7	17,7	18,9	18,1	19,2	19,4
6H	18,6	19,7	18,9	19,9	20,2	18,1	19,2	18,4	19,5	19,8
8H	18,7	19,8	19	20	20,3	18,2	19,3	18,6	19,6	19,9
12H	18,7	19,8	19,1	20	20,3	18,3	19,3	18,6	19,6	19,9
x=4H / y=2H	16,5	17,7	16,8	17,9	18,2	16,9	18,1	17,2	18,3	18,6
3H	18	19	18,3	19,3	19,6	18	19	18,3	19,3	19,6
4H	18,8	19,8	19,2	20,1	20,4	18,6	19,5	18,9	19,8	20,1
6H	19,4	20,3	19,8	20,6	21	19,1	19,9	19,4	20,2	20,6
8H	19,6	20,4	20	20,7	21,1	19,2	20	19,6	20,4	20,7
12H	19,7	20,4	20,1	20,8	21,2	19,3	20	19,8	20,4	20,8
x=8H / y=4H	19	19,8	19,4	20,1	20,5	18,8	19,6	19,2	19,9	20,3
6H	19,8	20,4	20,2	20,8	21,2	19,4	20,1	19,9	20,5	20,9
8H	20	20,6	20,5	21	21,4	19,7	20,2	20,1	20,7	21,1
12H	20,1	20,6	20,6	21,1	21,5	19,8	20,3	20,3	20,8	21,3
x=12H / y=4H	19	19,7	19,4	20,1	20,5	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3
6H	19,8	20,4	20,3	20,8	21,2	19,5	20	19,9	20,5	20,9
8H	20,1	20,6	20,5	21	21,5	19,8	20,2	20,2	20,7	21,2

UGR СВЕТИЛЬНИКА

19